

ACT 5e digital knappsats

Installationshandbok

VANDERBILT



Dokument-ID: A-100449

Upplaga datum: 31.01.2018

Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Levereras i mån av tillgång.

© 2018 Copyright by Vanderbilt International (IRL) Ltd.

Alla rättigheter till detta dokument samt till föremålet för dokumentet förbehålles. Genom att acceptera dokumentet erkänner mottagaren dessa rättigheter och förbinder sig att inte publicera dokumentet eller dess föremål helt eller delvis, att inte göra det tillgängligt för tredje part utan skriftligt tillstånd från oss, samt att inte använda dokumentet för något annat syfte än det för vilket det levererats.


Härmed försäkras Vanderbilt International (IRL) Ltd att denna typ av överensstämmer med alla relevanta EG-direktiv för CE-märkning.

- Direktiv 2014/30/EG (Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet)
- Direktiv 2011/65/EG (Direktiv om begränsning av användning av vissa farliga ämnen)

Den fullständiga texten för EG-försäkran om överensstämmelse finns på <http://van.fyi?Link=ACTother>



DA
DE
EN
ES
FR
IT
SV



http://van.fyi?Link=5e_IG

Innehållsförteckning

1 Installationsöversikt	4
2 30 sekunders programmeringsguide	5
3 Programmering av ACT 5e digital knappsats	6
3.1 Byta användarens PIN-koder	6
3.2 Växla relä	6
3.3 Ställ in reläets aktiva tid	6
3.4 Ställ in bakgrundsbelysningen	7
3.5 Återställ fabriksinställningarna	7
4 Kopplings- och monterings-scheman	8
4.1 ACT 5e kopplingsschema	8
4.2 Monteringsanvisningar för ytmonterad enhet	9
4.3 Monteringsanvisningar för enheter med infälld montering	10

1 Installationsöversikt

- Kom alltid ihåg att återställa styrenheten till fabriksinställningar innan du börjar med programmeringen.
 - Kom alltid ihåg att placera den medföljande varistorn över terminalerna på dörreslagets spole för att skydda reläkontakterna.
 - Använd aldrig reläet i fordonet för att koppla om AC nätspanningen. Ett externt relä med elektrisk isolering från ACT 5e digital knappsats ska användas för detta syfte.
 - Glöm inte att ändra programmeringskoden till en som endast du känner till.
-



Som med alla passagekontrollsystem, ska du alltid se till att det finns en alternativ flyktväg i händelse av strömavbrott eller brand.

2 30 sekunders programmeringsguide

Dessa instruktioner gäller ett typiskt system.

1. Öppna programmeringsläget

Tryck på den digitala knappsatsens knapp **X**. Ange programmeringskoden (standard är 9999).
Lysdioden blinkar orange.

2. Byt användarkod 1

Tryck på den digitala knappsatsens knapp **0**. Ingång **1** (för användare 1). Ange den nya användarkoden 1 (fyra siffror).

3. Ändra programmeringskod

Tryck på den digitala knappsatsens knapp **0**. Ingång **✓**. Ange den nya programmeringskoden (fyra siffror).

4. Lämna programmeringsläget

Tryck på den digitala knappsatsens knapp **X**. Lysdioden blir röd och programmeringsläget avslutas.

Knappsatsen är nu redo för normalt bruk.



Det går att återställa knappsatsen till fabriksstillståndet när som helst genom att öppna programmeringsläget och trycka **✓** tre gånger på.



Spärr vid felaktig koding: när tre ogiltiga koder matas in i följd, spärras knappsatsen i 20 sekunder. Under denna tid, blinkar den röda indikatorlampan och alla användarkoder är inaktiva.

3 Programmering av ACT 5e digital knappsats

För att aktivera programmeringsläget: tryck på den digitala knappsatsens knapp **X** och mata in programmeringskoden (till en början 9999). Lysdioden blinkar orange under programmeringsläget. För att avsluta programmeringsläget kan du antingen trycka på **X** eller tryck inte på någon knapp i 30 sekunder.

3.1 Byta användarens PIN-koder

Öppna programmeringsläget och tryck sedan på:

Steg	Inmatning med knappsats	Drift	Exempel
1	0	Ändra PIN-koder	0 Ändra PIN-koder
2	0-9	Ange användarnummer 0-9	7 Användare 7
3	✓		✓
4	0000-9999	4-siffrig kod. 0000 raderar användare.	7529 PIN-kod

3.2 Växla relä

Öppna programmeringsläget och tryck sedan på:

Steg	Inmatning med knappsats	Drift
1	1	Ställ in växlingsläget
2	0-9	Ange användarnummer 0-9
3	0 eller 1	0 = Växling relä, 1 = Tidstyrt relä

3.3 Ställ in reläets aktiva tid

Öppna programmeringsläget och tryck sedan på:

Steg	Inmatning med knappsats	Drift
1	2	Ställ in reläets aktiva tid
2	0	Relä-timer. Summern indikerar tidsgränsen. Vänta den tid som krävs.
3	✓	Stoptidsinställning. Summern stannar. Timerinställning.

3.4 Ställ in bakgrundsbelysningen

Öppna programmeringsläget och tryck sedan på:

Steg	Inmatning med knappsats	Drift
1	40	Ställ in den permanenta bakgrundsbelysningen.
2	0 eller 1	0 = Bakgrundsbelysningen alltid av, 1 = Bakgrundsbelysningen alltid på
3	41	Ställ in den automatiska bakgrundsbelysningen.
4	0 eller 1	0 = Automatisk bakgrundsbelysning av, 1 = Bakgrundsbelysning på, om nedtryckt. Permanent bakgrundsbelysningens inställning utesluter den automatiska bakgrundsbelysningens inställning.

3.5 Återställ fabriksinställningarna

Öppna programmeringskoden följt av **✓✓✓**. ACT 5e återställs till standardinställningarna.

Om du inte kommer ihåg programmeringskoden, ställ in den på 9999 enligt följande:

1. Koppla bort strömmen från enheten.
2. Ta bort länken LK1 på enhetens baksida.
3. Sätt på strömmen till enheten.
4. Vänta i 3 sekunder och stäng sedan av strömmen igen.
5. Sätt tillbaka länken LK1.
6. Slå på strömmen.

Programmeringskoden är nu inställd på 9999. Fortsätt programmeringen.




Knappsatsen fungerar inte korrekt om inte LK1 sitter på plats.

4 Kopplings- och monteringscheman

4.1 ACT 5e kopplingsschema


Anm:

- Denna illustration visar kopplingarna för normalt strömlösa lås. Om normalt strömsatta lås krävs, använd N/S reläkontakter.
- ACT 5e kan strömsättas från 12 eller 24 V AC eller DC.



- | | |
|----------|--|
| A | Strömförsörjning utan länk om programmeringskoden har gått förlorad. |
| B | VIKTIGT: placera alltid varistor över låsterminalerna. |
| C | Dörrens upplåsningknapp |

4.2 Monteringsanvisningar för ytmonterad enhet



Distansbrickor lossnar från huvudkomponenten när det krävs av installatören för användning.

Bestäm avståndet mellan apparatdosan och monteringsplattan genom att använda distansbrickor som är etiketterade från 1 till 4 mm. En distansbricka med rätt längd monteras genom att stapla distansbrickor.

A
B

Vy **A** visar monteringsplattan innan distansbrickor tas bort av installatören.

Vy **B** visar staplingen av distansbrickorna.


C Ytmonterad enhet. Ytmonteringsflänsen installeras på väggen med fästsatsen som medföljer i förpackningen.

D Placera läsaren/knappsatsen på ytmonteringsflänsen och kläm fast.

E Använd säkerhetsskruven för att fästa enheten på ytmonteringsflänsen.

F Placera locket på enheten och tryck fast den ordentligt.

4.3 Monteringsanvisningar för enheter med infälld montering



A Standard apparatdosa.

Monteringsplattan fäst vid apparatdosan med de medföljande skruvarna (C).

B
C Se till att rätt distansbrickor (B) används för att överbrygga gapet mellan monteringsplattan och fästvingarna på apparatdosan för att undvika att monteringsplattan blir sned.

D Placera läsaren/knappsatsen på ytmonteringsflänsen och kläm fast.

E Använd säkerhetsskruven som medföljer för att fästa enheten på den integrerade flänsen.

F Placera locket på enheten och tryck fast den ordentligt.

Utgiven av Vanderbilt International (IRL) Ltd.

Clonshaugh Business and Technology Park

Clonshaugh

Dublin 17

Irland

www.vanderbiltindustries.com

© Vanderbilt2018

Data och konstruktion kan komma att ändras utan
föregående meddelande. Levereras i mån av tillgång.

Dokument-ID: A-100449

Dokumentversion: 1.0

Upplaga datum: 31.01.2018

VANDERBILT